FICHE TECHNIQUE



Spécification de câble de cuivre nu état écroui 29.2 mm² pour descente de terre
Réference Imacab: CUC 29.2
Normes de reference: NM 06.3.096 / C 34-110-3

Section (mm²)	29.2
Composition, nombre de fil	1+6+12
Diamètre nominal des fils (mm)	1.40
Tolérance diamètre du fil (%)	± 1
Nombre de fils	19
Diamètre nominal (mm)	7.0
Tolérance diamètre	± 0.1 mm
Sens de câblage	S
Longueur nominale du pas (mm)	100
Rapport de câblage	10 à 14
Masse approximative (Kg/Km) +/- 2%	258
Résistance linéique maxi. 20°C Ohm/Km	0.63

Lignes aériennes pour le transport ou distribution d'énergie
Utilisé aussi la mise à la terre

Rayon de courbure mini
= 15 x diamètre extérieur (posé)
= 30 x diamètre extérieur (en cours de pose)